



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва 109012  
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

01.04.2021 № ИГ-19-951  
На № \_\_\_\_\_

О рассмотрении обращения

Рассмотрев Ваше обращение от 14.03.2021 № 34301711, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное в МЧС России 15.03.2021 за № ГИ-3233, Департамент надзорной деятельности и профилактической работы сообщает, что в соответствии с пунктом 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, техническое обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах осуществляется с учетом инструкции их изготовителя.

Заместитель директора Департамента  
надзорной деятельности и  
профилактической работы

П.В. Полехин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 209400B5E378E8ADEV11E987C18E1F05  
Владелец: Полехин Павел Владимирович  
Действителен с 18.03.2021 по 18.06.2022